Изготовлено в России
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"
187110, г.Кириши, Ленинградская обл.,
шоссе Энтузиастов, 1

Система менеджмента
Сертификат
№ РОСС RU.13СК03.00563
до 18.01.2019г.

Аналитический центр
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510501

# Паспорт продукции № 75

## Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Изопласт П (ЭПП-4,0) ТУ 5774-005-05766480-2002 (Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ28.Н21225 с 04.05.2016г. по 03.05.2019г.)

Код ОКПД2 23.99.12.110
Номер партии: **180075** Количество, кв.м.: 7820
Дата изготовления продукта **А06** 05.05.18
Дата отбора проб 05.05.18 Дата проведения анализа продукции: 05.05.18
по ГОСТ EN 13416:

| № | Наименование показателей | Норма | Факт. данные | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Масса 1м2, кг, в пределах | 4.0 +/- 0.2 | 4.0 | ГОСТ EN 1849-1 |
| 2. | Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, в пределах | 2.0+/-0.3 | 2.0 | ГОСТ 2678 |
| 3. | Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | | | ГОСТ 31899-1 |
| | Полиэстер: в продольном направлении | 600 | 692 | |
| | в поперечном направлении | 400 | 403 | |
| | Удлинение при растяжении, %, не менее | | | |
| | Полиэстер: в продольном направлении | 20 | 33 | |
| | в поперечном направлении | 30 | 40 | |
| 4. | Водопоглощение в течении 24ч., %, по массе, не более | 1.0 | 0.1 | ГОСТ 2678 |
| 6. | Гибкость, °С, не выше | минус 15 | минус 15 | ГОСТ EN 1109 |
| 7. | Водонепроницаемость:<br>- при давлении 10 кПа в течение 72 ч. | выдержал | выдержал | ГОСТ EN 1928 |
| | - при давлении 200 кПа в течение 24 ч | выдержал | выдержал | ГОСТ EN 1928 |
| 8. | Теплостойкость, °С | 120+/-2 | выдержал | ГОСТ EN 1110 |
| 10. | Изменение линейных размеров, %, не более | 0.6 | 0.2 | ГОСТ EN 1107-1 |

Заключение: соответствует ТУ 5774-005-05766480-2002 с изм.1-6

Зам. начальника АЦ по контролю качества _____ Кудакова Т.А.

Начальник лаборатории №1 _____ Шлома В.В.

Руководитель группы _____ Маркова И.И.

Лаборант _____ Лукманова Л.В.

Дата выдачи паспорта : 05.05.18

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез". Аналитический центр. контроль качества